

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

G
2024-06-17

Białystok, dnia 10.06.2024 r.

HK.903.302.2024



RPW/4563/2024 P
Data: 2024-06-17

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o. o.

ul. Płonkowska 44

18-100 Łapy



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 04.06.2024 r. otrzymał wyniki badań próbek wody pobranych w dniach 13.05.2024 r., 29.05.2024 r. z wodociągu Płonka Strumianka w stacji uzdatniania wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badanie laboratoryjne wody wykonane przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, (sprawozdanie nr 259985/24/SOK z badań wody z dnia 29.05.2024 r., wykazało przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie azotynów – 1,0 mg/l i jonu amonowego 0,58 mg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l natomiast jonu amonowego 0,50 mg/l.

Badanie laboratoryjne ww. próbki wody w zakresie mikrobiologicznym wykazało, że woda spełnia obowiązujące wymagania.

W ponownie pobranej próbce wody dnia 29.05.2024 r. z ww. wodociągu w stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance przez pracownika Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich Sp. z o. o., ul. Wysockiego 160 w Białymstoku (sprawozdanie z badań Nr 403/2024 z dnia 31.05.2024 r.) nie stwierdzono przekroczenia w zakresie azotynów i jonu amonowego, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem.

Na podstawie § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy ma obowiązek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Łap

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Urszula Polowianiuk