

TSA-315(C) + TRI/S-250-315(N)					2006.12
<b>Ogrzewanie</b>					
Pomieszczenie: 1.1 Sala widowiskowa			Powietrze nawiewane 2680 l/s (20 x 134 l/s)		
Wielkosc pomieszczenia 19.9 x 17.5 x 7.1 m			7.7 l/(sm <sup>2</sup> )		
Occupied zone: h=1.5 m / dw=0.5 m			Temp. pow. nawiewanego: 30.0 °C		
Powietrze w pomieszczeniu: 20.0 °C / 50 %			Calkowity spadek cisnienia: 31 Pa		
Strata ciepla: -			Calkowite cisnienie akust.: 25 dB(A)		
Wysokosc instalowania: 7.10 m			Calkowita moc grzewcza: 32290 W (20 x 1614 W)		
			93 W/m <sup>2</sup>		
			Przestrlen rozprezna: 40.0		
Velocity point					
v					
▲T					
Predkosc graniczna vlim = 0.15 m/s					

