



UWAGA:

- rzędne pokryw i wpustów studni dostosować do projektowanych rzędnych terenu w projekcie drogowym
- przed rozpoczęciem robót montażowych k.sanitarnej, należy wykonać wykopy odkrywkowe w miejscach kolizji istniejących instalacji podziemnych w celu skorygowania rzędnych
- rury nie mające przykrycia 1,20m należy wzmonić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 gr.10cm
- po wykonaniu odkrywki należy ocenić zagłębienie istniejącej studni a w momencie stwierdzenia innej rzędnej niż 139,77 m n.p.m. nanieść zmiany projektowe.

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Skłodowska 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

nr rys.

A-6

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8

STADIUM PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU:

P.W. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA: 1:100/200

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inż. Anna Barbara Woźniowska
nr upr. Bz/146/86

SANITARNA:

mgr inż. Anna Barbara Woźniowska
nr upr. Bz/146/86

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM