POMPOWNIA ŚCIEKÓW Z DWOMA POMPAMI



Szczegóły zwieńczenia

Właz żeliwny ułożony na stożku TAR





BUDOWA POMPOWNI:

1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modułów z PE, łączonych kielichowo:
1.1. Dno zbiornika z płytą montażową kolana sprzęgającego-moduł A
1.2. Pierścień dystansowy 1,0 m z mocowaniem górnego wspornika prowadnic i obejmą instalacji - moduł B
1.3. Stożek - moduł C
1.4. Drabinka
2. Pompa typoszeregu AS 0530 S17/2D (S172) (2szt.) zatapialna
3. Kolano sprzęgające 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dołącznikiem pompy 2"/11/4"
4. Wewnętrzna inst. tłoczna 2" mm
5. Uszczelnienie przejścia przewodu tłocznego-uszczelka "in situ" 63/75mm
6. Kulowy zawór zwrotny (żeliwo) 2"
7. Zawór odcinający (stal nierdzewna) 2" lub zasuwa 2"
8. Łączniki armatury ze stali nierdzewnej 2"
9. Górny wspornik prowadnic
10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"
11. Wyłączniki pływakowe
12. Łańcuch do montażu i demontażu pompy
13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominki 110mm włączone do zb. kształtką "in situ" 110mm
14. Podłączenie dopływu grawitacyjnego-kształtka "in situ" 110mm, 160mm lub 200mm
15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelką "in situ" 50/60mm
16. Zwieńczenie zbiornika klasy

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. **A-5**

DATA: 29.06.2017

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.W.	**PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW**	-

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
SANITARNA:	mgr inż. Anna Barbara Wojtulewska nr upr. Bł/146/86	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM