

PIWNICA		
LP	Nazwa pom.	Powierzchnia [m2]
-1/1	KLATKA SCHODOWA	21,80
-1/2	POM. MAGAZYNOWE	22,71
-1/3	POM. MAGAZYNOWE	21,36
-1/4	WĘZEŁ CIEPLNY	17,11
-1/5	KLATKA SCHODOWA	21,80
-1/6	KOMUNIKACJA	46,75
-1/7	SERWEROWNIA	8,09
-1/8	MASZYNOWNIA	5,92
-1/9	POM. MAGAZYNOWE	16,02
-1/10	POM. MAGAZYNOWE	16,82
-1/11	POM. MAGAZYNOWE	49,65
	SUMA PIWNICA	248,03
PARTER		

LEGENDA:

- Ks1 – pion k.sanitarnej
- – instalacja k.sanitarenj podposadzkowej
- – instalacja k.sanitarenj prowadzonej pod stropem
- H1 – pion hydrantowy
- – instalacja hydrantowa
- – hydrant
- W1 – pion wodociągowy
- – instalacja zimnej wody
- – instalacja ciepłej wody
- – instalacja cyrkulacji
- +2,34 – rzędna odniesienia od posadzki piwnicy
- KN – kanał nawiewny 20x20cm typu "Z" wyprowadzony 2,0m nad terenem w pomieszczeniu zakończony żaluzją z możliwością przymknięcia do 50%

Uwaga! Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

Projekt wykonawczy–"Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne –instalacje sanitarne"

Nr rys: W–01	Temat rys: Rzut piwnicy – instalacje wod–kan	Data: 19.05.2016r Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr.WAM/0131/POOS/13	Podpis: