UWAGA:
–PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONYWAĆ W ATESTOWANYCH PRZEJŚCIACH P.POŻ O EI=REI PRZEGRODY –NALEŻY WYKONAĆ NATURALNĄ KOMPENSACJĘ PRZEWODÓW LUB KOMPENSACJĘ TYP U



Uwaga! Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji techniczne.

Projekt wykonawczy–"Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno–edukacyjne –instalacje sanitarne"	
Nr rys: CO–04	Temat rys: Rzut piętra II – instalacja c.o. i c.t
Data: 19.05.2016r.	Skala: 1:100
Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa nr upr.:WAM/0131/POOS/13	Podpis: