

	D1		Os		Sep		P.p		S.r		Distn
Rzędne terenu istn.	122,31		122,25 / 122,25		122,25 / 122,25		122,25 / 122,25		122,27 / 122,27		121,91 / 121,91
Rzędne przewodu	120,14		120,12 / 120,09		120,07 / 120,06		120,04 / 120,75		121,30 / 121,21		121,17 / 121,16
Zagłębiebie	2,17		2,17 / 2,20		2,22 / 2,23		2,25 / 1,50		0,97 / 1,06		0,73 / 0,75
Spadek	i=2,0%								i=1,0%		
Odległości bieżące	0,00	2,40	2,40	2,20	4,60	2,20	6,80	3,90	10,70	4,50	15,20
Oznaczenia	D1		Os		Sep		P.p		S.r		Distn
Materiał	PCV DN315 SN8						PE PN10 dz110		PCV DN315 SN8		

UWAGA:
- rzędne pokryw i wpustów studni dostosować do projektowanych rzędnych terenu w projekcie drogowym
- przed rozpoczęciem robót montażowych k.deszczowej, należy wykonać wykopy odkrywkowe w miejscach kolizji istniejących instalacji podziemnych w celu skorygowania rzędnych
- rury nie mające przykrycia 1,20m należy wzmonić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 gr.10cm

Uwaga! Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

Projekt budowlany–"Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno–edukacyjne –instalacje sanitarne"		
Nr rys: S–06	Temat rys: Profil przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej	Data: 19.05.2016 / Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr.WAM/0131/POOS/13	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr.WAM/0129/PWOS/13	Podpis: