

LEGENDA:

- zasilanie – instalacja c.t
- powrót – instalacja c.t
- CT – nr pionu ciepła technologicznego (doprowadzenie do centrali wentylacyjnej)
- ST – nr pionu kanalizacji sanitarnej
- DT – nr pionu kanalizacji deszczowej
- anemostat wywiewny
- anemostat nawiewny
- klimatyzator kanałowy 2,6 kW
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora pom. serwerowni na dachu budynku
- rura miedziana (doprowadzenie z 1 piętra na dach)
- odprowadzenie skroplin
- ilość powietrza wywiewanego
- ilość powietrza nawiewanego
- 200X100 – wymiary kanałów wentylacyjnych
- pionowe przejścia kanałów wentylacyjnych nawiewnych parter–1 piętro
- pionowe przejścia kanałów wentylacyjnych wywiewnych parter–dach

UWAGA

–Przy przejściach przewodów instalacji wentylacji przez przegrody odgrodzenia przeciwpożarowego, zastosować przejścia szczelne ogniotrwałe o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej, np. prod. Hilti

–Rurociągi instalacji c.t. prowadzone na dachu wykonać w izolacji w blasze ochronnej stalowej

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. A-13

DATA: 16.05.2017

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
położona przy ul. Nowy Rynek 15, w Łapach

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.W.	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI	1:100

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
INST.SANITARNE:	mgr. inż Anna Barbara Wojtulewska upr. bud. nr BI/221/82, BI/146/86	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM