

LEGENDA:

numer pomieszczenia

7 | +16 °C 189 W

zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia w [W]

deklarowana temperatura w pomieszczeniu

– grzejnik

C2 – nr pionu instalacji C.O.

zasilanie

powrót

UWAGA:

Przewody rozprowadzające wykonać z ru rPE–RT/AL/PE–RT lub innych równorzędnych

UWAGA

Przy przejściach przewodów instalacji c.o. przez przegrody odgrodzenia przeciwpożarowego, zastosować przejścia szczelne ogniotrwałe o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej,



1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.

4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.

5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. A-10

DATA: 30.06.2017

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
położona przy ul. Nowy Rynek 15, w Łapach

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.W.	**RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**	**1:100**

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
INST.SANITARNE:	mgr. inż Anna Barbara Wojtulewska upr. bud. nr Bt/221/82, Bt/146/86	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM