

LEGENDA:

- zasilanie – instalacja c.t
- powrót – instalacja c.t
- (T1) – nr pionu ciepła technologicznego (doprowadzenie do centrali wentylacyjnej)
- (S1) – nr pionu kanalizacji sanitarnej
- (D1) – nr pionu kanalizacji deszczowej
- – anemostat wywiewny
- – anemostat nawiewny
- – klimatyzator kanałowy 2,6 kW
- – jednostka zewnętrzna klimatyzatora pom. serwerowni na dachu budynku
- – rura miedziana (doprowadzenie z 1 piętra na dach)
- – odprowadzenie skroplin
- – ilość powietrza wywiewanego
- – ilość powietrza nawiewanego
- 200X100 – wymiary kanałów wentylacyjnych
- – pionowe przejścia kanałów wentylacyjnych nawiewnych parter–1 piętro
- – pionowe przejścia kanałów wentylacyjnych wywiewnych parter–dach

UWAGA

–Przy przejściach przewodów instalacji wentylacji przez przegrody odgrodzenia przeciwpożarowego, zastosować przejścia szczelne ogniotrwałe o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej, np. prod. Hilti

–Rurociągi instalacji c.t. prowadzone na dachu wykonać w izolacji w blasze ochronnej stalowej

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. A-14

DATA: 16.05.2017

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
położona przy ul. Nowy Rynek 15, w Łapach

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.W.	**RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI**	**1:100**

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
INST.SANITARNE:	mgr. inż Anna Barbara Wojtulewska upr. bud. nr Bł/221/82, Bł/146/86	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM