1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ROZDZIELNICA R2

3L+N, 230/400V

	00F	0F1	0F2	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	100A	Typ2	3xB6/1	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	AC 30mA B10	A 30mA B16	A 30mA B16	A 30mA B16	A 30mA B16	A 30mA B16	A 30mA B16
			No											No BIS 16A No 1NO 25A	No BIS 16A No 1NO 25A	No BIS 16A No 1NO 25A						
	PE	PE		PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
	YKYżo 5x25mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2		YDY 2x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDY 2x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2		YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2
Pi[kW]= 61,13		0,74	0,22	0,67	0,67	0,60	0,32	0,56	0,10	0,50	0,50		0,10		0,15		0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00
Ps[kW]= 32,69																							
	Zasilanie z RG	Oświetlenie pom. 1/17–1/22	Oświetlenie WC + Przedsionki do WC	Oświetlenie pom. 1/10	Oświetlenie pom. 1/8, 1/9	Oświetlenie pom. 1/6, 1/7	Oświetlenie pom. 1/4, 1/5	Oświetlenie pom. 1/2	Oświetlenie AW i EW	REZERWA	REZERWA	Oświetlenie pom. 1/24	Oświetlenie pom. 1/23	REZERWA	Gniazda DATA pom. 1/20, 1/10	Gniazda DATA pom. 1/9	Gniazda DATA pom. 1/9	Gniazda DATA pom. 1/6, 1/7, 1/8	Gniazda DATA pom. 1/4, 1/5	REZERWA

Nie wykonano

Częściowo wykonano

DOM KULTURY
UL. GŁÓWNA 8 ŁAPY

Projekt elektryczny

EnergyNortle

ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Tytuł: Schemat ideowy/widok
R2

Data: 27.06.2019 | Rewizja:00 | Podpis:

Projektant: mgr inż. Mariusz Klewinowski

Nr uprawnień: PDL/0146/POOE/12

Rysunek: S06

Arkusz: 1z4