

UWAGA!
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic i okablowania należy potwierdzić typy zabezpieczeń oraz przekroje, ilości żył przewodów i kabli, sposób zasilania(wypust, gniazdo) z dostawcą urządzeń
Miejsca instalacji urządzeń oświetlenia scenicznego i nagłośnienia, do których należy doprowadzić zasilania ustalić na etapie wykonawstwa

Na dzień 27.06.2019 nie został wykonany montaż i podłączenie rozdzielnicy RB, montaż okablowania. Rozdzielnica R4 jest elementem II etapu inwestycji.

Projekt elektryczny

EnergyNortle
ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Tytuł: Schemat ideowy/widok R4

Data: 28.03.2018 | Rewizja:00

Projektant: mgr inż. Mariusz Klewinowski

Nr uprawnień: PDL/0146/POOE/12

Podpis:

Rysunek: S01

Arkusz: 5z6