| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | | |
| A 30mA C25 | A 30mA C25 | A 30mA C25 | A 30mA C25 | B 63A 30mA | B 63A 30mA | B 63A 30mA | B 63A 30mA | A 30mA C16 | A 30mA C16 | A 30mA C16 | A 30mA C16 | A 30mA C16 | A 30mA C16 | AC 30mA B16 | AC 30mA B16 | AC 30mA B16 | AC 30mA B16 | AC 30mA B16 | AC 30mA C16 | AC 30mA C16 | AC 30mA C16 | AC 30mA C10 | AC 30mA C16 | A 30mA C10 | A 30mA C10 | A 30mA C10 | A 30mA C16 |
| | | | | C40 | C40 | C40 | C40 | | | | | | | | | | | | | | | 1NO 25A | | | |
| PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
| YDYżo 3x6mm2 | YDYżo 3x6mm2 | YDYżo 3x6mm2 | YDYżo 3x6mm2 | YDYżo 5x10mm2 | YDYżo 5x10mm2 | YDYżo 5x10mm2 | YDYżo 5x10mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x2,5mm2 | YDYżo 3x1,5mm2 | | | |
| Nagłośnienie – zestaw głośnikowy niskotonowy ZGN1–4 (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – zestaw głośnikowy niskotonowy ZGN1–4 (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – zestaw głośnikowy niskotonowy ZGN1–4 (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – zestaw głośnikowy niskotonowy ZGN1–4 (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – wzmacniacz powersoft x8 (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – wzmacniacz powersoft x8 (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – wzmacniacz kolumn monitorowych (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – wzmacniacz kolumn monitorowych (wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – kolumny odsłuchowe(wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – kolumny odsłuchowe(wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – kolumny odsłuchowe(wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – mikser(wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – mikser(wg. specyfikacji) | Nagłośnienie – mikser(wg. specyfikacji) | Sztankiet dekoracyjny(wg. specyfikacji) | Sztankiet dekoracyjny(wg. specyfikacji) | Sztankiet dekoracyjny(wg. specyfikacji) | Sztankiet dekoracyjny(wg. specyfikacji) | Sztankiet dekoracyjny(wg. specyfikacji) | Most oświetleniowy(wg. specyfikacji) | Most oświetleniowy(wg. specyfikacji) | Most oświetleniowy(wg. specyfikacji) | oświetlenie elewacyjne | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA |

Na dzień 27.06.2019 nie został wykonany montaż i podłączenie rozdzielnicy RB, montaż okablowania. Rozdzielnica R4 jest elementem II etapu inwestycji.

Projekt elektryczny

EnergyNortle

**ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.**
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Tytuł: Schemat ideowy/widok

R4

Data: 28.03.2018 | Rewizja: 00

Projektant: mgr inż. Mariusz Klewinowski

Nr uprawnień: PDL/0146/POOE/12

Podpis:

Rysunek: S01

Arkusz: 4z6