



LEGENDA:

- zwody poziome drut FeZn Ø8mm
- przewód odprowadzający inst. odgromowej drut FeZn Ø8mm
- w rurce niepalnej Ø20/14 w elewacji budynku
- złącze kontrolno-pomiarowe na elewacji budynku na wys. 0,5m od poziomu gruntu
- połączenie z uziomem fundamentowym budynku bednarka FeZn 25x4mm
- wypust kablowy jednofazowy
- wypust kablowy trójfazowy
- maszt odgromowy AL Ø16mm h=2m z podstawą betonową 19kg

Jednostka projektowa: inwestprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. ul. Rew. 85 742 41 00 167 742 01 01 e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.pl		
Objekt:	CENTRUM OPIEKUNCO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM	Data: 11.09.2020
Adres:	CENTRUM OPIEKUNCO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM, GMINA LĄPY DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE	E06
Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa wykonawcy:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	skala 1:100
Projektant:	mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski upr. w spec. elektr. PDL/0080/POOE/13	