


WIDOK SZAFKI PWP



Znamionowe napięcie izolacji - 500V  
Znamionowy prąd - 630A  
Stopnie ochrony - IP 44, IK 10  
Klasa ochronności - II  
Kolor - RAL 7035  
Kategoria palności - FH2-25(HB-40)  
Odporność na nadmierne ciepło - 960°C  
Odporność na warunki atmosferyczne - próba UV  
Tolerancja wymiarów wyrobów - ±5 mm

Jednostka projektowa: <b>inwestprojekt</b> PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87, e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl		
Obiekt:	CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM	Data: 11.09.2020
Adres:	CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM, GMINA ŁĄPY DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE	<b>E07</b>
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT SZAFKI PWP	skala: -
Projektant:	mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski upr.w spec.elekt. PDL/0080/POOE/13	