

Ł a p y, dnia 24.08.2020 r

L. dz. 34/2020

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ

1. *Obiekt i jego charakterystyka.*

- 1.1. Nazwa obiektu : **Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne**
- 1.2. Adres obiektu : **Daniłowo Duże, dz. nr geod. 2**
- 1.3. Inwestor : **Gmina Łapy, Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24**

2. *Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.*

- 2.1 Miejsce wciniki : **Sieć wodociągowa PVC 90 na dz. nr 445.**
- 2.2. Rodzaj wciniki : obejmą wraz z zasuwą odcinającą i skrzynką wodociągową.
- 2.3. Rodzaj przyłącza : rura PE wg projektu, na ciś. rob. 1,0 Mpa, minimalna głębokość układania rur 1,60 m.

3. *Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.*

- 3.1. Miejsce włączenia : **Istniejące przyłącze kanalizacyjne na dz. nr 2.**
- 3.2. Rodzaj przyłącza : rura PVC 160, typ N. Na działce inwestora przewidzieć studnię rewizyjną.
- 3.3. Wszystkie połączenia i włączenia wykonać jako szczelne. Przy głębokości układania rur mniejszej niż 1,20 m rurociąg wzmocnić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grubości 10 cm lub rurą stalową osłonową.

4. *Wytyczne organizacyjne.*

- 4.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
- 4.2. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi.
- 4.3. **Ewentualne wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z właścicielami tych gruntów.**
- 4.4. **Roboty montażowe przy wcięciu do sieci wodociągowej należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, roboty ziemne przy wcinie inwestor wykona we własnym zakresie.**
- 4.5. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych z instalacją zasilaną z lokalnego źródła wody ze studni kopanej.
- 4.6. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.
- 4.7. Zasypkę wykopów dokonywać gruntem piaszczystym warstwami grubości 20 – 30 cm wraz z jego zagęszczeniem.
- 4.8. W przypadku wykonywania przyłącza przeciskiem lub przewiertem rurę osłonową zastosować stalową izolowaną.
- 4.9. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 4.10. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie podłączeń jest zabronione.
- 4.11. W czasie robót należy zabezpieczyć wykopy oraz oznakować ulicę w sposób uzgodniony z zarządcą drogi.
- 4.12. Termin wcięcia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uzgodnić z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, nie później niż 7 dni przed wykonaniem robót.
- 4.13. **Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do odbioru Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach.**
- 4.14. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych należy zgłosić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach w celu zawarcia umowy.

CZŁONEK ZARZĄDU

W. Brzoso
Wiktor Brzoso