



Łapy, dnia 17.01.2017 r.

I.7013.19.2016

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach”.

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. W dokumentacji przetargowej uwzględniono rozbiórkę kina i budynku warsztatowego, na planie sytuacyjnym występują inne obiekty do rozbiórki (np przy działkach nr 473, 474, 476, 477); czy rozbiórka tych obiektów nie jest objęta przedmiotem zamówienia?
2. Zamawiający życzy sobie wykonania szafy oświetleniowej wykonanej wg projektu. Proszę o załączenie do dokumentacji schematu szafy oświetleniowej razem z zaprojektowanym przykładowym jej wyposażeniem i obudową. Zwracam się również z prośbą o przedstawienie obliczeń na podstawie których zamawiający uważa że oprawy o mocy 55W wystarczą do zapewnienia odpowiednich parametrów oświetleniowych w oświetleniu ulicznym przyjmując montaż opraw na maszcie o wys. 12m.
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w zakresie zasypek przy wykonaniu robót sanitarnych, czy Wykonawca powinien skalkulować ofertę na podstawie zapisu pkt. 5.3 SST który mówi, iż: „Przewidziano wymianę całości gruntu na grunt mineralny, piasek średnioziarnisty” czy też na podstawie przedmiarów robót które mówią o wykopach na odkład, a gruntem z zakupu wykonać jedynie podsypkę i obsypkę rurociągów.
4. Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający będzie wymagał likwidacji starych rurociągów poprzez ich wykopanie i utylizację czy też dopuści zaślepienie jedynie końcówek w miejscach kolizji z nowymi sieciami. Jeśli Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał ich wykopania prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma skalkulować wymianę gruntu po tych robotach czy Zamawiający dopuści zasypanie gruntem z wykopu.?
5. Czy Wykonawca do przebudowy sieci wodociągowej powinien skalkulować ofertę na rurociągach i armaturze firm widniejącej w dokumentacji czy Zamawiający dopuści wbudowanie materiałów równoważnych w tym zakresie?



Odpowiedź

1. Rozbiórkę obiektu, który znajduje się na dz. nr 473 przeprowadzi PEC w Łapach sp. z o.o. Pozostałych rozbiórek dokona gmina.
2. Zamawiający zamieszcza schemat szafy. Moc na maszcie należy przyjąć 75W.
3. Przy wykonywaniu robót sanitarnych należy skalkulować ofertę na podstawie zapisu pkt. 5.3 SST.
4. Likwidacja starych rurociągów należy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową – projekt branży sanitarnej.
5. Zgodnie z zapisami siwz rozdział IV pkt 4 zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia, wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ
Urbianka
Urszula Jabłońska