



Łapy, dnia 30.10.2019 r.

I.7013.10.2019

Sprawa: dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pn.: Dokończenie prac związanych z „Budową budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap I i etap II.

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa :

1. Poz. 70 – Studnia rozprężna z osadnikiem $h= 1,0$ m – regulacja studni
Według zagospodarowania terenu – studnia rozprężna do wykonania, zaś w przedmiarze uwzględniona jest tylko regulacja studni. Który wariant przyjąć do wyceny ?
2. Poz. 74 – Dostawa i montaż kompletnej pompowni w istniejącym zbiorniku pompowni.

Według zagospodarowania terenu – przepompownia deszczowa do wykonania, zaś w przedmiarze uwzględniono tylko montaż pompowni w istniejącym zbiorniku. Który wariant przyjąć do wyceny?

Przyłącze i przekładka sieci ciepłej z rur preizolowanych :

Według zagospodarowania terenu sieć ciepła na odcinku C1-C2 oraz przyłącze na odcinku C2 - BC do wykonania, zaś w przedmiarze uwzględniono tylko :

1. Poz. 79 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 1 kpl.
2. Poz. 94 - Zawory ZK50 – 2 kpl.
3. Poz. 97 - Instalacja alarmowa, połączenia przewodów, testowanie instalacji – 1 kpl.
4. Poz. 98 - Próby szczelności sieci ciepłych, płukanie rurociągów, uruchomienie sieci ciepłej – 1 kpl.
5. Poz. 99 - Odcięcie istniejących rurociągów instalacji podziemnych, z szczelnym ich zaślepieniem – 1 kpl.

Pozostałe pozycje przedmiaru w tym dziale zostały wyzerowane.

Proszę określić zakres robót, który pozostał do wykonania.

Odpowiedzi

Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Ad.1. Studnia rozprężna jest wbudowana, należy ją wyregulować do terenu-projektowanego.

Ad.2.Korpus pompowni jest wbudowany w terenie. Należy wykonać kompletny osprzęt pompowni (pompy, zawory, rury, sterowanie itp.)

Przyłącze i przekładka sieci ciepłej z rur preizolowanych :

Odcinek C1-C2 oraz B2-BC jest wykonany z wejściem do budynku.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski